

Onderhoud & eerste controles

AEROVENT ventilatiesysteem

Wanneer u merkt dat uw AeroVent minder goed werkt, meer geluid maakt of minder lucht verplaatst, kan u eerst onderstaande eenvoudige controles uitvoeren.

1 - Controleer of de luchtopeningen

De AeroVent zorgt voor verse lucht, luchtzuivering en warmteterugwinning. Om het toestel goed te laten blijven werken, is het vooral belangrijk dat de luchtopeningen vrij blijven en dat de filters tijdig gecontroleerd en onderhouden worden.

Controleer eerst of de openingen waarlangs het toestel lucht aanzuigt en afvoert volledig vrij zijn.

Kijk na of er geen:

- stof/ vuil;
- bladeren;
- spinnenwebben;
- gordijnen;
- meubels;
- of andere voorwerpen

voor of tegen de luchtopeningen zitten.

U kan zichtbaar stof voorzichtig verwijderen met een zachte doek, borstel of stofzuiger.

2 - Controleer of u luchtverplaatsing voelt

Zet het toestel aan en voel voorzichtig aan de luchtopeningen of u luchtverplaatsing merkt. U kan dit eventueel ook controleren met een dunne tissue.

Merkt u geen of weinig geen luchtverplaatsing, controleer dan of:

1. het toestel ingeschakeld is;
2. de luchtopeningen vrij zijn;
3. de filters proper zijn;
4. er geen melding zichtbaar is op het scherm.

3 - Controleer de filters

De filters zorgen ervoor dat stof, pollen en andere kleine deeltjes uit de lucht worden gehaald. Na verloop van tijd worden deze filters vuil.

Wanneer de filters te vuil zijn, kan u onder andere merken dat:

- er minder luchtverplaatsing is;
- het toestel meer geluid maakt;
- het toestel harder moet werken;
- de luchtzuivering minder goed werkt.

Regelmatig onderhoud van de filters is belangrijk want dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en een lager energieverbruik.

Filters onderhouden en vervangen

Controleer de filters regelmatig op zichtbaar stof en vuil. Indien nodig, moet deze gereinigd of vervangen worden, afhankelijk van het type filter. De AeroVent maakt gebruik van verschillende filters, waaronder een HEPA-filter, welke zorgen voor een fijne filtering van stof en pollen. Om de filters te reinigen schakelt u de stroom van het toestel eerst uit.

De verschillende filters en hoe deze te reinigen:

- Primaire filter luchtaanvoer: gaasfilter voor aan de zijkant van het toestel. Wasbaar onder de kraan, te vervangen om de 4 maanden.
- Primaire filter luchtafvoer: gaasfilter voor aan de onderkant van het toestel. Wasbaar onder de kraan, te vervangen om de 4 maanden.
- Secundaire filter luchtaanvoer: filter voor aan de zijkant van het toestel. Voorzichtig te stofzuigen, niet wasbaar, te vervangen om de 2 maanden.
- HEPA-filter: filter voor aan de bovenkant van de AeroVent. Voorzichtig te stofzuigen, niet wasbaar, te vervangen om het jaar.

Filters bestellen

Originele filters voor de AeroVent kan u rechtstreeks online bestellen via <https://aeroconsult.be/producten/>.

Volgende filters heeft u nodig:

#1 AeroVent filterpakket

Voor een periode van minstens 4 maanden.

Incl.: 1x primaire filter luchtaanvoer, 1x primaire filter luchtafvoer en 2x secundaire filter luchtaanvoer.

#2 AeroVent HEPA-filter

Voor een periode van minstens 1 jaar.

4 - Reinig het toestel langs de buitenzijde

Voor onderhoud moet de stroom uitgeschakeld worden. Voor het reinigen van de buitenzijde gebruikt u best een propere, zachte doek. Gebruik geen schurende producten of agressieve schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen overvloedig water en raak elektrische onderdelen nooit met natte handen aan.

5 - Controleer de instelling van het toestel

Op het scherm van de AeroVent kan u onder andere opvolgen:

- de temperatuur;
- de luchtvochtigheid;
- de gekozen ventilatiestand;
- de filtermodus;
- en de gemeten luchtkwaliteit