

Onderhoud Panasonic split airco systeem

Om uw aircotoestellen goed en energiezuinig te laten werken, is regelmatig onderhoud belangrijk.

Bij de plaatsing en eerste ingebruikname voert de plaatser reeds een volledige technische controle uit. Hierbij worden zowel de installatie als algemene werking van het toestel gecontroleerd.

Nazicht & inbedrijfsstelling bij plaatsing

Bij de installatie zijn volgende controles en handelingen inbegrepen:

- aansluiting van het koelcircuit;
- onder druk zetten van de installatie met stikstof;
- vacumeren van het koelcircuit;
- controle van de condensatieafvoer;
- controle van het elektrisch circuit;
- inbedrijfsstelling van de binnen- en buitenunit;
- dichtheidstest van het koelcircuit;
- opmaak van een werkingsverslag;
- uitleg over de werking en bediening aan de klant.

Na deze controles wordt het toestel gebruiksklaar opgeleverd.

Jaarlijks onderhoud & Service

Gelieve contact op te nemen met uw installateur, zijn gegevens kan u terugvinden op uw slotfactuur.